



PER A LA INSPECCIÓ DE LA CAIXA PER EL COMPTADOR DE FAÇANA:

- 1.- Caixa estandaritzada per la companyia (veure croquis adjunt)
- 2.- Alçada de la caixa respecte a la vorera (entre 0,5 i 0,8 mts).
- 3.- Contratubs d'entrada i sortida de la caixa (mínim 50 mm)
- 4.- Tub de sortida ramal abonat (P.E. 25 mm./P.N. 10)
- 5.- Vàlvula anti-retorn i seccionament abonat.

PER A LA INSPECCIÓ DE L'ARMARI O ZONA DE COMPTADORS:

- 1.- Portes i reixetes de ventilació (dalt i baix)
- 2.- Pany homologat per la companyia
- 3.- Il.luminació
- 4.- Mesures reglamentàries
- 5.- Conjunt elèctric (normativa segons R.E.G.B.T.)
- 6.- Placa divisòria dels comptadors
- 7.- Clau de pas i anti-retorn de bateria.